



维修公司完成维修后会在风罩上贴上的标签。

小提示

- 花足够时间安排清洁，以便持照公司能够完成彻底清洁。
- 目测检查管道和风罩在必要基础上进行了清洁。
- 雇用经 FDNY 批准的维修公司，该公司员工应拥有有效的 Certificate of Fitness 卡 (W-64/P-64)。
- 确保该维修公司将管道清洁至裸金属。
- 要求每名风罩和管道清洁人员提供当前的 Certificate of Fitness 副本。

我厨房中是否有其他需要注意的问题？

- **是的**，您需要让持照的 Master Fire Suppression（高级灭火）管道承包商检查、测试并维修您的灭火系统。
 - ✓ 持照的高级灭火管道承包商应至少每 6 个月检查、测试、维修并维护一次此类灭火系统。
- 此承包商经 NYC Department of Buildings 授权。

承包商将检查您的整个灭火系统。承包商会向您提供检查的书面报告，报告中将说明检查期间发现的任何缺陷。如果系统处于正常工作状态，承包商会给您一个标签。该标签上将有如下信息：

- ✓ 签发日期；
- ✓ 高级灭火管道承包商的名称和许可证号码；
- ✓ 发现系统处于正常工作状态。

• 您也有责任：

- ✓ 在烹饪区域放置至少一个 K 类手提式灭火器，以防止易控制油脂火灾的发生。
- ✓ 将灭火器置于商用烹饪设备 30 英尺以内。
- ✓ 每月由一名受过培训的知识丰富的人士对手提式灭火器进行目测检查。
- ✓ 每年由经 FDNY 批准的公司对手提式灭火器进行维修和重新装填。（允许 W-96

Certificate of Fitness 持有者这样做。）

- ✓ 与所有厨房人员一起，至少每 6 个月检查一次灭火系统的手动操作。




我如何上报维修公司的不当清洁或涉嫌欺诈问题？

您可以拨打 (718) 999-8103/0365

向 Fire Department 上报问题。您也可以写信至 pubcert@fdny.nyc.gov



商用烹饪地点的消防安全



FDNY
Bureau of Fire Prevention
www.nyc.gov/fdny

介绍

每个地点必须通过执行必要的安全行动来保护其营业场所。餐馆内经常发生火灾。任何火灾都可能成为导致金钱损失或可能丧命的灾难。Fire Department 的规定可帮助您以**安全**方式经营。作为企业业主，您有责任遵守所有规定。

本手册包含监督商用烹饪厨房和用具的重要信息。商用烹饪用具的例子包括烤架、炒锅、油炸锅、烘焙用具、烤箱等。

这些用具在使用时会产生油脂，油脂会在风罩和管道中聚集。如果这些风罩和管道没有得到适当清洁，会引起火灾。这将导致企业停业，直至系统恢复运行。

需要对哪些东西进行清洁，由谁来清洁？必须由经 FDNY 批准的持照公司及其通过认证的员工对排气系统管道及风罩上方的其他系统部件进行清洁。

但油脂过滤器必须由受过培训的知识丰富的人士（不必持有 Certificate of Fitness）检查并清洁。

油脂过滤器应多久检查一次？

- 应每天对油脂过滤器进行目测检查。
- 使用固体燃料的设备必须每月目测检查一次。
- 商用系统排气检查必须每 3 个月进行一次(最低)。

油脂过滤器应多久清洁一次？

下方列出了最低要求，但这些可能还不够。可能需要更加频繁的清洁。

- 商用系统排气清洁必须每 3 个月进行一次（最低）。
- 烹饪设备排气装置上方 3 层以上的垂直管道系统（立管）必须每 6 个月清洁一次（最低）。
- 油脂过滤器必须每个月清洁一次（最低）。
- 作为企业业主，您可以选择使用“grease depth gauge comb”（油脂测深梳规）（参见图片）决定在您企业应多久进行一次清洁。使用 grease depth gauge comb（油脂测深梳规）前，您可以向维修公司进行咨询。



我如何选择清洁公司？

只雇用 FDNY 网站上列出的获批公司。获批公司名单会不断更新。

以下是该网站的链接和 QR code（QR 码）。

<http://www1.nyc.gov/site/fdny/business/all-certifications/certificates-commercial-cooking-exhaust.page>



如果维修公司的批准或保险已过期，还能开展清洁业务吗？

不能！您必须在 Fire Department 网站上查看获批准的维修公司名单。

如果清洁不是由经 FDNY 批准的公司完成的，我会承担什么风险？

首先，您是在拿您的企业、您的客户、现场急救员

和公众冒险。油脂引发的火灾经常发生，很容易对企业造成损失。如果存在不安全因素，您会收到违规罚单。此外，您的保险公司会认为您提出的任何索赔存在问题。

我如何得知维修公司是否完成有效的清洁工作？

让该公司为您提供带时间戳的前后对比照片（见下方实例），以证明其工作情况。坚决要求获得该证明。如果发生索赔，您的保险公司可能会要求提供照片。坚决要求获取清洁过程中完成的工作的清单副本。



重度油脂

轻度油脂

必须保持清洁的哪些记录？维修公司需要在一个或更多风罩上贴上标签（见下页中的实例），上面应标明：

- ✓ 维修公司；
- ✓ 地址和电话号码；
- ✓ FDNY 证书编号；
- ✓ 进行清洁工作的个别 Certificate of Fitness 持有人；
- ✓ 进行清洁的日期。

过滤器清洁记录

企业业主有责任保留必需的油脂过滤器检查和清洁的任何记录。记录中必须含有日期和完成的工作。