

KONSERWACJA

Przenośne gaśnice muszą być serwisowane co roku, w czasie testów hydrostatycznych lub jeśli podczas comiesięcznej kontroli widoczne będzie fizyczne uszkodzenie gaśnicy.

Serwis/konserwacja polega na szczegółowym sprawdzeniu przenośnej gaśnicy.

Działanie to ma na celu zapewnienie prawidłowego i bezpiecznego działania gaśnicy. Konserwacja to inne określenie napraw, ładowania lub wymiany gaśnicy.

W PRZYPADKU, GDY GAŚNICA JEST ZABIERANA DO KONSERWACJI, NALEŻY ZAŻĄDĄĆ NATYCHMIASTOWEGO ZAPEWNIENIA PODOBNEJ GAŚNICY WYMIENNEJ NA WYPADEK POŻARU.

NOWA ZAWIESZKA NA PFE MUSI ZAWIERAĆ NASTĘPUJĄCE DANE:

- Informacje o firmie wykonującej usługę (nazwa/imię i nazwisko, adres, numer telefonu, identyfikator firmy) i data usługi;
- Miesiąc, rok i rodzaj zakupionej gaśnicy;
- Informacje o posiadaczu orzeczenia Certificate of Fitness (pełne imię i nazwisko/nazwa oraz numer Certification of Fitness);
- Wyraźnie określone wykonane czynności.

Często zadawane pytania

W JAKI SPOSÓB WYBRAĆ FIRMĘ ZAJMUJĄCĄ SIĘ SERWISOWANIEM PRZENOŚNYCH GAŚNIC? Należy korzystać wyłącznie z usług zatwierdzonych firm, wymienionych na stronie internetowej FDNY. Lista zatwierdzonych firm jest aktualizowana co 30 dni.

Poniżej znajduje się link i kod QR do strony internetowej.

<http://www1.nyc.gov/site/fdny/business/all-certifications/portable-fire-extinguishers-company-certificates.page>



CZY FIRMA MOŻE PRZEPROWADZIĆ SERWIS, JEŻELI WYGASŁO JEJ POZWOLENIE LUB UBEZPIECZENIE?

Nie! Na stronie Fire Department należy sprawdzić listę zatwierdzonych firm serwisowych.

JAKIE RYZYKO WIAŻE SIĘ Z SERWISOWANIEM GAŚNIC PRZEZ FIRMY NIEZATWIERDZONE PRZEZ FDNY?

Przede wszystkim stwarzamy zagrożenie dla swojej firmy, mienia, klientów, ratowników i społeczeństwa. Po drugie, można otrzymać karę za naruszenie przepisów, jeśli w firmie istnieją niebezpieczne warunki. Ponadto, w przypadku pożaru, firma ubezpieczeniowa może mieć problem z rozpatrzeniem roszczeń zgłaszanych przez właściciela.

W JAKI SPOSÓB MOŻNA MIEĆ PEWNOŚĆ, ŻE FIRMA SERWISOWA PRZEPROWADZIŁA PRAWIDŁOWĄ INSTALACJĘ I SERWIS?

Po pierwsze należy upewnić się, że firma dostarczająca gaśnice jest firmą autoryzowaną i znajduje się na liście firm zatwierdzonych przez FDNY. Po drugie, należy sprawdzić, czy do gaśnicy dołączone są i wypełnione wszystkie zawieszki.

JAKIEGO RODZAJU GAŚNICA JEST POTRZEBNA?

Najczęściej używaną gaśnicą jest gaśnica ABC. Jednak zatwierdzona firma serwisowa dokładnie poinformuje, jaki rodzaj gaśnicy jest potrzebny w danej firmie.

JAK UŻYWA SIĘ GAŚNICY?

Instrukcje dotyczące właściwego użycia znajdują się na etykiecie gaśnicy. Użyj skrótu P.A.S.S. Pull (wyciągnij) zawleczkę znajdującą się w rękojeści, Aim (skieruj) dyszę na źródło ognia, powoli Squeeze (ściśnij) dźwignię i Sweep (przesuwaj) strumień z boku na bok.



W JAKI SPOSÓB NALEŻY ZGŁASZAĆ NIELEGALNĄ FIRMĘ LUB MOŻLIWE OSZUSTWO/FALSZERSTWO POPEŁNIONE PRZEZ FIRMĘ SERWISOWĄ?

Wszelkie tego rodzaju kwestie należy NATYCHMIAST zgłaszać do FDNY pod numer **718-999-2533**. Można również wysłać e-mail na adres: pubcert@fdny.nyc.gov

www.nyc.gov/fdny



PRZENOŚNE GAŚNICE W TWOJEJ FIRMIE



FDNY

Biuro ds. zapobiegania pożarom

www.nyc.gov/fdny

WPROWADZENIE

Przenośne gaśnice (portable fire extinguisher, PFE) są ważne w każdej firmie. W budynkach często dochodzi do pożarów, a każdy pożar może być tragedią, która może prowadzić do utraty majątku, a nawet życia. Fire Department określił zasady, które mogą pomóc w zapewnieniu BEZPIECZEŃSTWA. Twoim obowiązkiem jest przestrzeganie wszystkich zasad.

Niniejsza broszura zawiera ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa, a jej celem jest zapewnienie prawidłowego działania przenośnych gaśnic w danej firmie, kiedy zajdzie potrzeba ich użycia.

Właściciele firmy odpowiadają za prawidłowe sprawdzanie i serwisowanie przenośnych gaśnic.

ILE PRZENOŚNYCH GAŚNIC POWINNO ZNAJDOWAĆ SIĘ W DANEJ FIRMIE?

W celu określenia liczby i najlepszej lokalizacji przenośnych gaśnic potrzebnych w danej firmie należy skonsultować się z firmą zajmującą się sprzedażą gaśnic.

ZAKUP I INSTALACJA PRZENOŚNYCH GAŚNIC

Gaśnice należy kupować WYŁĄCZNIE od licencjonowanych certyfikowanych przez FDNY firm zajmujących się sprzedażą gaśnic. Właściciele firm powinni zadzwonić do kilku sprzedawców, aby uzyskać najlepszą cenę.

Na stronie internetowej FDNY są dwie listy, na jednej wymieniono sprzedawców, a na drugiej firmy zajmujące się pełnym serwisem przenośnych gaśnic. Firmy oferujące pełny serwis mogą sprzedawać i serwisować gaśnice. Firma zajmująca się sprzedażą może tylko sprzedawać gaśnice.

PO ZAINSTALOWANIU, GAŚNICA (patrz zdjęcie):

- NIE powinna znajdować się na podłodze;
- Spód gaśnicy powinien znajdować się co najmniej 4 cale (ok. 10 cm) nad podłogą;



- Góra gaśnicy NIE powinna znajdować się wyżej niż 5 stóp (ok. 1,5 m) od podłogi.

NA CZYM POLEGA COMIESIĘCZNA KONTROLA I KTO MOŻE JĄ PRZEPROWADZIĆ?


Kontrola wizualna to comiesięczna „szybka kontrola”, którą może wykonać każda przeszkolona osoba (NIE jest wymagane orzeczenie Certificate of Fitness).

Wszystkie gaśnice muszą być w pełni naładowane, oznakowane i gotowe do użycia.

PROCEDURY COMIESIĘCZNEJ KONTROLI

Kontrola gaśnic musi obejmować sprawdzenie następujących elementów:

- Prawidłowe zamontowanie we właściwym miejscu na ścianie;
- Natychmiastowa dostępność;
- Instrukcja obsługi znajduje się na tabliczce znamionowej skierowanej na zewnątrz;
- Kontrola uszkodzeń fizycznych;
- Zawieszka jest dołączona;
- Wskaźnik manometru w dobrym zakresie (powinien wskazywać na zielony obszar);
- Po każdej comiesięcznej kontroli należy wpisać na niej datę i inicjały osoby prowadzącej kontrolę.



NOWE ZAWIESZKI NA PFE ZAWIERAJĄ ELEMENTY ZABEZPIECZAJĄCE, W TYM MIĘDZY INNYMI:

- **Kod QR:** Umożliwia inspektorom publicznym i FDNY dostęp do listy firm zatwierdzonych przez FDNY.
- **Hologram:** Praktycznie niemożliwy do podrobienia.
- **Kod kreskowy 3 z 9:** Powszechnie stosowany standard kodu kreskowego zawierającego duże litery, cyfry i kilka symboli.



WSKAZÓWKI

- Prawdziwy pasek z hologramem ma 3 cale długości i ¼ cala szerokości.
- Fałszywe zawieszki NIE będą miały wysokiej jakości srebrnego hologramu.
- Hologram na fałszywej zawieszce NIE zmieni koloru, gdy spojrzymy na niego pod światło.

NOWE ZAWIESZKI NA PRZENOŚNE GAŚNICE ZACZNĄ SIĘ POJAWIAĆ W OBIEKTACH POCZĄWSZY OD LISTOPADA 2018. DO LISTOPADA 2019 NALEŻY PRZEJŚĆ DO PEŁNEGO STOSOWANIA NOWYCH ZAWIESZEK.

CO NALEŻY ZACHOWAĆ PO SERWISOWANIU?

Klienci powinni zawsze otrzymać pokwitowanie usługi lub zakupu.

NA POKWITOWANIU MUSI BYĆ WYRAŹNIE PODANE:

- imię i nazwisko(-a) technika, który wykonał pracę;
- numer telefonu spółki;
- czy urządzenie jest nowe czy było wcześniej używane;
- numer modelu gaśnicy.