Cinco maneras para mantener su edificio seguro contra incendios



Tanto si es propietario como inquilino, asegúrese de conocer estas reglas de seguridad:




1. Puertas de cierre automático

Todos los edificios residenciales de 3 o más apartamentos deben tener puertas con cierre automático. Asegúrese de que la puerta del apartamento se abra por dentro sin llave y que esté libre de obstáculos.




4. Salidas despejadas y sin obstáculos

Las salidas de las escaleras de incendios, los pasillos y todas las puertas de acceso al edificio, incluyendo las del techo, deben estar libres de obstáculos. En las escaleras de incendios o en las salidas de nivel secundario solo se pueden instalar puertas de seguridad aprobadas que se abran sin llave.



2. Detectores de humo

Los propietarios deben entregar e instalar detectores de humo. El inquilino debe darle mantenimiento, incluyendo probarlo y reemplazar de las baterías.



5. Protectores para los botones de la estufa

Los propietarios deben colocar protectores para los botones de las estufas de gas donde sepan o razonablemente deban saber que vive un niño menor de seis años. También deben entregar protectores para los botones de la estufa a cualquier grupo familiar que los pida.



3. Plan de escape para incendios

Los propietarios deben colocar los planos en el interior de la puerta de cada apartamento, en el área general y distribuirlos en cada unidad y a los nuevos inquilinos y anualmente durante la semana de prevención de incendios.

Más consejos para inquilinos:

Póngase en contacto con el propietario del edificio si la puerta principal no cierra automáticamente, no tiene un detector de humo que funcione, hay obstáculos que bloquean las salidas y no son suyos, o si no tiene los protectores que necesita para los botones de la estufa.

Si el problema no se corrige, puede presentar una queja en el 311.

Y recuerde: es ilegal instalar puertas con llave en las ventanas de las escaleras para incendios y en cerraduras de doble cilindro.

